


Kurzbericht:	Fehlalarm Brandmelde Anlage
--------------	-----------------------------



Einsatzart:	Brandeinsatz
Alerting:	
FME	
Einsatzort:	Rohrbach Hauptstr.
Alarmierung um:	2018-12-18 21:56:00
Bereitschaft hergestellt:	2018-12-18 23:00:00
Mannschaft:	12

Eingesetzte Fahrzeuge: [Löschgruppenfahrzeug 8/6](#) [Mehrzweckfahrzeug 2](#)

Einsatzkräfte: Feuerwehr Rohrbach [Feuerwehr Herxheim](#)

Vor Ort hatte im Bereich einer Anlieferung ein Melder ausgelöst. Es war keine Gefahrenlage erkennbar. Da der Melder defekt war und sich nicht zurücksetzen ließ, wurde die Einsatzstelle dem Objektverantwortlichen zur weiteren Veranlassung übergeben.